



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.21.12.2023.MP

Strzelce Opolskie, 18 października 2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**pochozącej z wodociągu publicznego Krośnica
na dzień 30 września 2023r.**

ZGKIW w Izbicku
wpłynęło ... 00.10.2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2023r., poz. 537 ze zm.), oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochozącej z wodociągu publicznego Krośnica.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej ul. Powstańców Śl. 16, 47-180 Izbicko. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 01.07.2023r. do 30.09.2023r.

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2023r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

W ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody w dniu 31.07.2023r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonał poboru próbki wody w wodociągu publicznym Krośnica /punkt poboru: Borycz ul. Wojska Polskiego 12 - sklep/. Na podstawie sprawozdania z badania stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia ze względu na obecność bakterii grupy coli. W dniu 02.08.2023r. wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w części wodociągu publicznego Krośnica zasilającego miejscowość Borycz oraz nakazano zarządcy wodociągu doprowadzić wodę w ww. sieci wodociągowej do właściwej jakości. Po właściwie przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 03.08.2023r. pobrano próbki wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej. W dniu 04.08.2023r. otrzymano pozytywne wyniki badań i wydano komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi. Wydana została również decyzja finansowa.

Wodociąg publiczny Krośnica obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Krośnica, Borycz, Suchodaniec, Izbicko, Otmice, Ligota Czamborowa.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko

2. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej
ul. Powstańców Śl. 16
47-180 Izbicko

3. A/a.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
K. Wójcik
mgr Katarzyna Wanoza